



### Réglage du disjoncteur




Calibrer le disjoncteur en fonction de la puissance de la pompe

### Réglage de l'heure



### Réglage du temps de fonctionnement



**TOUS LES CABLES DOIVENT ÊTRE DU TYPE: U1000R2V**

Raccordement pour option régulation de niveau.  
Dans ce cas retirer le pontage existant entre 1 et 2.

DESCRIPTION	DATE
DFPH100-SDJ COFFRET FILTRATION SANS DISJ +1 PROJ 100VA	2024
REFERENCE	IND
429866	1

